

OBEC DOLNÁ SÚČA

913 32 Dolná Súča

OcÚDS-605/2018-002/Zm

dňa 08.01.2019

Vec: Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby „Prekládka VN vedenia, VN 282 Dolná Súča“

ROZHODNUTIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Navrhovateľ **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v zastúpení na základe poverenia RADENA Real s.r.o., Ing. Marcela Hlávková, Polníky 979, 913 32 Dolná Súča**, podal dňa **24.10.2018** návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:

„Prekládka VN vedenia, VN 282 Dolná Súča“

na pozemkoch C-KN parcela č. **7880, 4936/1** (parc.č. „E“ - 5066), k.ú. **Dolná Súča**, obec **Dolná Súča**.

Obec Dolná Súča ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a čl. I. §5 písm. a) bod 1 zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s §27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, posúdila predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými organizáciami a orgánmi, posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Oznámila začatie územného konania a nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením. Na základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona vydáva

r o z h o d n u t i e **o umiestnení stavby**

„Prekládka VN vedenia, VN 282 Dolná Súča“

Stavba bude umiestnená na pozemkoch C-KN parcela č. **7880, 4936/1** (parc.č. „E“ - 5066), k.ú. **Dolná Súča**, obec **Dolná Súča**, tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre účastníkov konania.

I. Stručný popis stavby, architektonické a konštrukčné riešenie:

Projektová dokumentácia rieši prekládku časti vysokonapäťového vzdušného vedenia, na parcelách Č. 4936/1 a 7880 v obci Dolná Súča.

Preložka začína odbočením z existujúceho VN vzdušného vedenia linka č.282 cez nový podperný bod PB č.1 04/282 -dvojité-2x1 0,5/12kN. Prechod na nový podperný bod bude vodičmi 1-3xAlFe6 70+50. Na podpernom bode bude uchytený vertikálny odpojovač FLA15/6400 a z vodiče prepätia HDA24NA NHF. Preložka ďalej

pokračuje káblom 3 x 20-NA2XS(F)2Y 1 x 240 mm" až ku jestvujúcemu káblovému vedeniu cez parcelu Č. 4936/4. Dĺžka preložky je cca 120m. Na tejto parcele bude kábel naspojovaný spojkou Raychem .

Kábel VN bude uložený do ryhy 0,5m x 1,2m , krytie kábla bude mechanickou ochranou /chránička a KPL platňa červená/.

VN káblové vedenie bude v celej svojej trase zväzované do trojuholníkovej montáže a uložené do chráničky.

Začiatok i koniec vedenia bude označený štítkami. Všetky spojky VN RAYCHEM v trase budú označené štítkom spoj kára.

Pri kladení VNK je nutné bezpodmienečne dodržať STN 73 6005, ktorá určuje vzdialenosti pri súbehoch a križovaní podzemných vedení.

Uzemnenie podperného bodu

V okolí pripojovacieho podperného bodu je potrebné vybudovať uzemnenie. Uzemnenie bude riešené ako potenciálové prahy vytvorené z uzemňovacieho pásika FeZn30/4.

Pri križovaní iných inžinierskych sietí, chodníkov, vstupov pre autá do objektov a miestnych komunikácií musia byť káble uložené do plastových korugovaných chráničiek FXKVR DN200 v zmysle STN 736005.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: na pozemkoch C-KN parcela č. 7880, 4936/1 (parc.č. „E“ - 5066), k.ú. Dolná Súča, obec Dolná Súča.

II. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím.

1. Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval: Ing. Helena Hornáková, reg.č. 0756*A*5-3
2. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musia spracovať projektanti spôsobilí pre túto činnosť podľa § 45 stavebného zákona.
 - stavebná časť: Ing. Helena Hornáková, reg.č. 0756*A*5-3
3. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN:

Obec Dolná Súča zo dňa 18.09.2018, č. OcÚDS-514-001/2018

- súhlasné stanovisko, kábel požadujeme umiestniť v bezpečnej vzdialenosti od miestnej komunikácii a prislúchajúceho cestného rigola, aby pri čistení a prehlbovaní nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu
- Obec Dolná Súča ako správca verejného vodovodu, v priloženom situačnom nákrese umiestnenia vodovodného potrubia a hydrantu v danom území

Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne zo dňa 16.10.2018, č. KPÚ TN-2018/20116-2/82620

- podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a §127 zák. č. 50/76 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zák. č. 229/1997 Z.z. v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca písomne ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu v Trenčíne, príslušnému stavebnému úradu, Trenčianskemu múzeu v Trenčíne a Archeologickému ústavu SAV v Nitre priamo alebo prostredníctvom mesta.. Oznamenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác. Nález sa musí nechať bez zmeny až do obhliadky odborne

spôsobilou osobou. Do obhliadky nálezu je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu alebo odcudzeniu pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s Krajským pamiatkovým úradom v Trenčíne. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu

- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie

Okresný úrad Trenčín – odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 10.10.2018, č. OU-TN-OSZP3-2018/029221-002 KOC

- v prípade výskytu zelene je pri realizácii stavby nutná jej ochrana v súlade s STN 83 7010 ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. V prípade výrubu drevín postupovať v súlade s ustanovením §47 zákona

Okresný úrad Trenčín odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 11.12.2018, č. OU-TN-OSZP3-2018/034758-002 TKL

- rešpektovať podmienky vyjadrenia Obce Dolná Súča č. OcÚDS-514-001/2018 z 18.09.2018
- rešpektovať „Odporúčané opatrenia pre stavbu VN vedenia: a) Opatrenia počas výstavby, b) Opatrenia počas prevádzky“, zahrnuté v závere Hydrogeologického odborného posudku z 27.11.2018, vypracovaného RNDr. Jurajom Minárikom, PROGEO, Halalovka 23, Trenčín

Okresný úrad Trenčín odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 15.10.2018, č. OU-TN-OSZP3-2018/029202-002

- Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.
- Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch (zaradenie odpadu, triedenie podľa druhov, zabezpečenie spracovania odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odovzdanie odpadov len osobe oprávnenej podľa zákona, evidencie, ohlasovanie údajov z evidencie, atď.)
- Použitie stavebných odpadov a výkopovej zeminy na terénne úpravy a skladovanie výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím je možné len na základe povolenia stavebného úradu a v súlade s platnými predpismi v odpadovom hospodárstve (súhlas podľa zákona o odpadoch udeľuje Okresný úrad v sídle kraja).
- Odpady zneškodňované skládkovaním je možné uložiť len na povolených skládkach odpadov.
- Ku kolaudačnému konaniu predložiť evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby a doklady o ich nakladaní v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch. K dokumentácii v kolaudačnom konaní sa vyjadrujú orgány štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o. Nemšová zo dňa 17.09.2018, č. 158/2018

- Pred začatím stavebných prác požadujeme aby stavebník požiadal našu organizáciu o vytýčenie podzemných inžinierskych sietí (kanalizácie) v dotknutej oblasti

ZSE a.s. Trenčín zo dňa 15.08.2018

- Pri výstavbe IBV Dolná Súča dochádza k zmene trasy VN vedenie VN 282:
- vzdušné vedenie VN 282 bude na kraji pozemku 7880, k.ú. Dolná Súča ukončené vloženým p.b typ D/9/12 .. Na vložený p.b. bude namontovaný zvislý UV (UV 104/282) . Od zvislého UV bude pokračovať VN vedenie zemným káblom VN 282 v zelenom páse typ 3x NA2XS2Y 1 x240 mm² o dĺžke 120 m. Kábel bude zaspojovaný do jestvujúceho kábla VN vedenia 282 v mieste prechodu káblové vedenie a vzdušné vedenie VN 282 (smer TS 0010-106). V miestach vjazdu do rodinných domov bude preložený VN kábel uložený do chráničiek FXKVR DN 200.
- Vzdušné vedenie od vloženého p.b. na hranici pozemku 7880, k.ú. Dolná Súča po káblové koncovky na stožiarí bude zdemontované v dĺžke 106m.
- Novovybudované káblové VN vedenie VN 282 bude prevádzkovaná v zmysle zákona č.251/2012 Z.z o energetike.
- Pred uvedením vedenia VN do prevádzky je potrebné predložiť:
 - a) Územné rozhodnutie a stavebné povolenie na preložku s vyznačenou právoplatnosťou
 - príslušným stavebným úradom. (originál).
 - Správu z l. odbornej prehliadky a skúšky el. zariadenia.
 - Plán skutočného vyhotovenia prípojky potvrdený zhotoviteľom prípojky.
 - Kolaudačné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou príslušným stavebným úradom. (originál)
 - Skúšku preloženého kábla zvýšeným napätím.
 - Požadované dokumenty a doklady uvedené v Zmluve o preložke č.1818300008-ZoVP.
- Preložka predmetného vedenia bude realizovaná investorom na základe Zmluvy o preložke Č. 181830008-ZoVP.
- Dodržať príslušné § Zákona 251/2012 Z.z. o energetike.
- Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

RÚVZ v Trenčíne zo dňa 06.12.2018, č. B/2018/04185-004/H6

- Počas výstavby rešpektovať "Opatrenia počas výstavby" vyplývajúce z predloženého hydrogeologického posudku :
 - na stavenisku vykonávať všetky stavebné činnosti v súlade s určeným režimom pre vonkajšie PHO 2. stupňa (konzultácia s prevádzkovateľom zdrojov, minimalizovať riziko a možnosť úniku znečisťujúcich látok, vykonávať kontrolu)
 - dodávateľ stavebných prác a prevádzkovateľ vozidiel a strojov, musí dodržiavať a uplatňovať primerane ustanovenia § 39 Zákona Č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov, pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami pri zemných a stavebných prácach

- stroje a vozidlá pracujúce na stavbe musia byť v dobrom technickom stave - kontrola a overenie platnej STK, vizuálna obhliadka vozidiel a kontrola hydraulických systémov pred každým vjazdom na stavbu
- parkovanie a odstavenie vozidiel a strojov mimo odkryté výkopy a mimo PHO
- nie je prípustné vykonávanie opráv, dopĺňanie PHM a olejových náplní priamo na stavenisku a v PHO
- na stavbe budú zabezpečené prostriedky pre zachytenie úniku ropných látok a uloženie kontaminovanej zeminy - PE vrece na uloženie znečisteného materiálu alebo kontaminovanej zeminy, vanička na podloženie a pod.
- pri úniku zachytenie znečisťujúcej látky (PHM, oleje, hydraulika) a nezávadné zneškodnenie mimo stavenisko
- pre pieskové lôžka káblov a spätný zásyp výkopov použiť výlučne čistú zeminu, neznečistenú škodlivými látkami, prednostne vytŕaženú zeminu na lokalite
- na stavenisku môžu byť voľne uložené len také materiály, z ktorých nehrozia nežiadúce úniky, alebo výluhy zrážkovou vodou, napr. piesok na zásyp, káble na bubnoch a pod.
- na stavenisku nesmú byť skladované znečisťujúce látky, ako PHM, oleje, náterové hmoty, chemikálie a iné materiály

SPP a.s. Nové Mesto nad Váhom zo dňa 01.10.2018, č. TD/NS/0752/2018/Ga

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Daniel Šimo, tel.č. +421 32 242 3203) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu, stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona Č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

Slovak Telekom a.s. Bratislava zo dňa 27.09.2018, č. 6611827722

- Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom a.s.

ORH a ZZ v Trenčíne zo dňa 01.10.2018, č. ORHZ-TN1-1076-001/2018

- súhlas bez pripomienok

Slovenský pozemkový fond Bratislava zo dňa 08.10.2018, č. SPFS24883/2018RO-6

- SPF Vám oznamuje, že súhlasí s umiestnením stavby na pozemku SR podľa PD za podmienky: stavebník na dotknutý pozemok SR najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá na príslušnej správe katastra návrh na

vykonanie záznamu do katastra nehnuteľnosti o vzniku vecného bremena v súlade so stavebným povolením,

- k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku SR,
- po dokončení stavby bude pozemok SR daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SR previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SR.

Technická inšpekcia a.s. Nitra zo dňa 09.01.2012

- oprávnenie

Technická inšpekcia a.s. Nitra zo dňa 17.10.2018

- odborné stanovisko k PD č.6001/4/2018 a č. 6001/4/2018-01

4. Bolo doložené:

- projektová dokumentácia stavby
- poverenie na zastupovanie
- kópia katastrálnej mapy v k.ú. Dolná Súča
- výpis z listov vlastníctva účastníkov konania
- súhlas vlastníkov pozemkov
- Obec Dolná Súča zo dňa 18.09.2018, č. OcÚDS-514-001/2018
- Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne zo dňa 16.10.2018, č. KPÚ TN-2018/20116-2/82620
- Okresný úrad Trenčín – odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 10.10.2018, č. OU-TN-OSZP3-2018/029221-002 KOC
- Okresný úrad Trenčín odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 11.12.2018, č- OU-TN-OSZP3-2018/034758-002 TKL
- Okresný úrad Trenčín odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 15.10.2018, č- OU-TN-OSZP3-2018/029202-002
- Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o. Nemšová zo dňa 17.09.2018, č. 158/2018
- ZSE a.s. Trenčín zo dňa 15.08.2018
- RÚVZ v Trenčíne zo dňa 06.12.2018, č. B/2018/04185-004/H6
- SPP a.s. Nové Mesto nad Váhom zo dňa 01.10.2018, č. TD/NS/0752/2018/Ga
- Slovak Telekom a.s. Bratislava zo dňa 27.09.2018, č. 6611827722
- ORH a ZZ v Trenčíne zo dňa 01.10.2018, č. ORHZ-TN1-1076-001/2018
- Slovenský pozemkový fond Bratislava zo dňa 08.10.2018, č. SPFS24883/2018RO-6
- Technická inšpekcia a.s. Nitra zo dňa 09.01.2012
- Technická inšpekcia a.s. Nitra zo dňa 17.10.2018
- Urbárske pozemkové spoločenstvo obce Dolná Súča – vyjadrenie pre stavebné povolenie
- Odborný hydrogeologický posudok

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v zastúpení na základe poverenia RADENA Real s.r.o., Ing. Marcela Hlávková, Polníky 979, 913 32 Dolná Súča**, podal dňa **24.10.2018** návrh na umiestnenie stavby „Prekládka VN vedenia, VN 282 Dolná Súča“, na pozemkoch C-KN parcela č. **7880, 4936/1** (parc.č. „E“ - 5066), k.ú. **Dolná Súča**, obec **Dolná Súča**.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania zo dňa 09.11.2018 pod č. OcÚDS-605/2018-001/Zm a nariadil miestne šetrenie, ktoré sa konalo dňa 06.12.2018.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Pre územie v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou je spracovaná územno plánovacia dokumentácia.

Umiestnenie stavby je v súlade s jeho záväznou a smernou časťou.

Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a vyhl. č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad preskúmal návrh aj z hľadiska § 38 stavebného zákona a zistil, že navrhovateľ nemá vo vlastníctve pozemok, na ktorom by mala byť stavba umiestnená. Vlastníci pozemkov v územnom konaní súhlasili s umiestnením stavby, o čom boli doložené vyhlásenia vlastníkov pozemkov s pripomienkou, že stavebník do podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia zabezpečí majetko – právne vysporiadanie pozemkov, resp. získa iné právo k pozemku. K tejto pripomienke bol investor stavby zaviazaný ju splniť.


Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov v sume: 100,- € slovom: sto eur, zaplatený dňa 24.10.2018 v pokladni Obce Dolná Súča.


Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote **do 15 dní** odo dňa doručenia rozhodnutia na **Obec Dolná Súča, 913 32 Dolná Súča**.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov v zmysle správneho poriadku.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu Dolná Súča.




Rudolf Pleva
starosta
obce Dolná Súča

VYVESENÉ DŇA: 9.1.2019
ZVESENÉ DŇA: 24.1.2019
POVRDENÉ DŇA:
PRIPOMIENKY: boli – neboli

Obecný úrad Dolná Súča

Doručí sa:

Účastníci konania:

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. RADENA Real s.r.o., Ing. Marcela Hlávková, Polníky 979,
913 32 Dolná Súča
3. Obec Dolná Súča
4. Urbárske pozemkové spoločenstvo obce Dolná Súča, Dolná Súča 576
5. SR Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava
6. Ing. Helena Hornáková, Električná 7, 911 01 Trenčín – projektant

Doručí sa verejnou vyhláškou:

7. Verejná vyhláška – líniová stavba - veľký počet účastníkov konania

Na vedomie:

8. Krajský pamiatkový úrad Trenčín
9. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Nám. sv. Anny 7, Trenčín
10. Okresný úrad v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie
11. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o., Janka Palu 2/3,
914 41 Nemšová
12. RÚVZ v Trenčíne
13. Západoslovenská distribučná a.s. Trenčín
14. TVK a.s. Trenčín
15. SPP – distribúcia, a.s. Ľ. Podjavorinskej 10, 915 83 Nové Mesto nad Váhom
16. Slovak Telekom, a.s., Centrum služieb infraštruktúry sever, Poštová č. 1,
010 08 Žilina
17. ORH a ZZ v Trenčíne
18. Okresný úrad Trenčín – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
19. ORPZ ODI Trenčín
20. Orange a.s., Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
21. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, Bratislava
22. Technická inšpekcia a.s., Mostná 2814/66, 949 01 Nitra
23. Slovenský pozemkový fond, Brigádnická 22, 911 01 Trenčín